

Управление
Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей
и благополучию человека
по Самарской области

Предписание должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно – эпидемиологический надзор
№ 05/104.1

Составлено в Управлении Роспотребнадзора по Самарской области 25.03.2019 г., 11 – 00

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов: МБОУ «Лицей «Престиж» г. о. Самара; 443063, г. Самара, ул. Вольская, д. 13; акта по результатам плановых мероприятий по контролю (надзору) № 05/104 от 25.03.2019 г., выявлены нарушения законодательства в области обеспечения санитарно - эпидемиологического благополучия населения.

С целью устранения выявленных нарушений предлагаю:

№ п/п	Наименование мероприятий
1	При фронтальных формах занятий обеспечить соблюдение нормы площади из расчета не менее 2,5 кв. м на 1 обучающегося (п. 4.9. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»).
2	Внутреннюю отделку на лестничном марше, рекреации 4-го этажа (около кабинета № 406), в кабинетах №№ 406, 212 и 402, в спортивном зале на 3 этаже довести до соответствия требований санитарных правил (п. 4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10).
3	Заменить линолеум, имеющий механические повреждения, в спортивном зале на 3 этаже (п. 4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10).
4	Кабинет информатики оборудовать стульями в соответствии с гигиеническими требованиями (п. 5.9. СанПиН 2.4.2.2821-10; п.п. 9.6., 9.7., 11.6. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к ПЭВМ и организации работы»).
5	В учебных помещениях №№ 401, 415 светильники с люминесцентными лампами разместить параллельно светонесущей стене; в кабинете химии искусственное освещение оборудовать светильниками с люминесцентными лампами (п. 7.2.5. СанПиН 2.4.2.2821-10).
6	В цехе холодных закусок в раковине восстановить подачу холодной и горячей воды (п. 3.3. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно –эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»).
7	Обеспечить присоединение производственного оборудования и моечных ванн к канализационной сети при наличии воздушного разрыва не менее 20 мм от верха приёмной воронки (п. 3.8. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно –эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»).
8	Обеспечить соблюдение условий труда на пищеблоке, в части показателей температуры воздуха в цехах: овощной, мясной, кондитерский, действующим нормативным документам в области гигиены труда (п. СП 2.3.6.1079-01).
9	В моечном отделении для кухонной посуды оборудовать локальную вытяжную систему с преимущественной вытяжкой в зоне максимального загрязнения (п. 4.5. СП 2.3.6.1079-01).
10	В цехах провести замену ветхих окон (п. 4.17. СП 2.3.6.1079-01).
11	Внутреннюю отделку помещений пищеблока довести до соответствия гигиенических

требований (цех холодных закусок, мясной, овощной и кондитерский цеха; в коридоре; в моечном отделении для кухонной посуды; в варочном цехе) (п. 5.5. СП 2.3.6.1079-01).

Срок исполнения предписания от 25.03.2019 г. № 05/104 – 01.08.2021 г.

Ответственность за выполнение предписания от 25.03.2019 г. № 05/104 возлагается на: юридическое лицо МБОУ «Лицей «Престиж» г. о. Самара

Главный специалист - эксперт

отдела надзора по гигиене детей и подростков



О. А. Болдырева

Предписание может быть обжаловано:

- в 15-ти дневный срок в порядке пункта 12 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», V главы «Административного регламента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека государственной функции по проведению проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров» от 16 июля 2012 г. № 764;

- в течение 3-х месяцев со дня получения в судебном порядке.

Невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений влечёт за собой административную ответственность, предусмотренную ч. 1 ст. 19.5. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Предписание для исполнения получил:

Директор МБОУ
«Лицей «Престиж»
г. о. Самара



А. А. Атапин