


Во вложении
01.08.22



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Самарской области

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

443100, г. Самара, ул. Галактионовская 193, тел. (846) 338-96-06,

E-mail: GU@63.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Самара
управления надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Самарской области

(наименование органа государственного пожарного надзора)

443076, г. Самара, ул. Балаковская, 45а, тел (846) 266-72-69,

E-mail: INDPR@63.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 383/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Лицей
«Престиж» городского округа Самара (далее – МБОУ «Лицей «Престиж» г.о. Самара),
расположенному по адресу: г. Самара, ул. Вольская, д. 13

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Самара управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области полковника внутренней службы Мамыкина А.С. № 383 от «08» июня 2022 г. в период с «18» июля 2022 г. по «28» июля 2022 г.

1) Угаровым Данишлом Олеговичем – инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Самара управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области (государственным инспектором городского округа Самара по пожарному надзору).

проведена плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица и.о. директора МБОУ «Лицей «Престиж» г.о. Самара Юлия Павловна Поворова

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	На объекте защиты не хранится документация, подтверждающая класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности материала (линолеум), применяемого для покрытия пола коридора 3-го этажа.	Нарушение: п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 (далее – ППР в РФ); ч. 6 ст. 134, таблица 28 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон № 123-ФЗ);	01.06.2023	
2.	На объекте защиты не хранится документация, подтверждающая класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности материала (линолеум), применяемого для покрытия пола коридора 4-го этажа.	Нарушение: п. 25 ППР в РФ; ч. 6 ст. 134, таблица 28 Федеральный закон № 123-ФЗ;	01.06.2023	
3.	На объекте защиты не хранится документация, подтверждающая класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности материала (линолеум), применяемого для покрытия пола актового зала.	Нарушение: п. 25 ППР в РФ; ч. 6 ст. 134, таблица 29 Федеральный закон № 123-ФЗ;	01.06.2023	
4.	На объекте защиты не хранится документация, подтверждающая класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности материала (линолеум), применяемого для покрытия пола спортивного зала.	Нарушение: п. 25 ППР в РФ; ч. 6 ст. 134, таблица 29 Федеральный закон № 123-ФЗ;	01.06.2023	
5.	В коридоре 3-го этажа без естественного проветривания длиной более 15 м. не предусмотрена система вытяжной противодымной вентиляции.	Нарушение: ст. 56 Федерального закона № 123-ФЗ; п. 7.2 (В) свода правил «СП 7.13130.2013. Отопление, вентиляция и кондиционирование», утвержденного и введенного в действие приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 21.02.2013 № 116 (далее - СП 7.13130.2013);	01.06.2023	

6.	В коридоре 4-го этажа без естественного проветривания длиной более 15 м. не предусмотрена система вытяжной противодымной вентиляции.	Нарушение: ст. 56 Федерального закона № 123-ФЗ; п. 7.2 (В) СП 7.13130.2013;	01.06.2023	
7.	Не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	Нарушение: п.17 (Б) ППР в РФ;	01.06.2023	
8.	Не проведена обработка огнезащитными составами стропил и обрешётки чердачного покрытия, выполненных из горючих материалов.	Нарушение: п. 13 ППР в РФ; ч. 2 и п. 1 ч. 3 ст.4, ст.6 Федерального закона № 123, п. 5.4.5 свода правил «СП 2.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты», утвержденного и введенного в действие приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 12.03.2020 № 151;	01.06.2023	
9.	Допущено отключение отдельных линий (зон) защиты (разделы 1, 3, 4, 13, 18, 26, 23) системы пожарной сигнализации.	Нарушение: п. 55 ППР в РФ;	01.06.2023	
10.	Допущено использование подвального этажа (часть подвального этажа, вход в которую осуществляется из лестничной клетки с левой стороны здания) для хранения мебели и других предметов.	Нарушение: п. 16 (Б) ППР в РФ;	01.06.2023	
11.	Отсутствует расчет категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещения электрощитовой, расположенного в подвале, с их обозначением на входной двери с наружной стороны.	Нарушение: п. 12 ППР в РФ;	01.06.2023	
12.	Противопожарная дверь помещения электрощитовой, расположенного в подвале, не оборудована.	Нарушение: п. 24, п. 29 ППР в РФ; ч. 8 ст. 88 Федерального закона № 123-ФЗ;	01.06.2023	

	дована устройством для самозакрывания.			
13.	Выход с первого этажа в левую лестничную клетку не оборудован дверями с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах.	Нарушение: п. 4.4.6 Свода правил «СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», утвержденные приказом МЧС России от 19.03.2021 № 194 (далее – СП 1.13130.2020);	01.06.2023	
14.	Выход с первого этажа в правую лестничную клетку не оборудован дверями с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах.	Нарушение: п. 4.4.6 СП 1.13130.2020.	01.06.2023	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

И.О. директора МБОУ «Лицей «Престиж» г.о. Самара
Поворова Ю.П.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))



(подпись)

Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Самара управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области (государственный инспектор городского округа Самара по пожарному надзору) старший лейтенант внутренней службы
Угаров Даниил Олегович

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)



(подпись)